

CUW.2.2019

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, okablowanie strukturalne oraz dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

1. Pytanie: Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej załączników do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

2. Pytanie: Czy tylko komputery należy uwzględnić w wycenie ze stawką VAT 0% czy także serwer NAS oraz przełączniki sieciowe i AP WiFi – co umożliwiał ustawodawca w katalogu urządzeń objętych VAT 0% w przypadku wykorzystania urządzeń przez jednostkę edukacyjną w realizacji zadań statutowych (związanych z edukacją).

Odpowiedź: Zamawiający w załącznikach ofertowych wyszczególnił stawki VAT, prosi o zastosowanie ich wysokości w ofercie.

3. Pytanie: Czy przez uprawnienia elektryczne Zamawiający rozumie klasyczne uprawnienia dla eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energoelektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV?

Odpowiedź: Tak przez uprawnienia elektryczne Zamawiający rozumie klasyczne uprawnienia dla eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

4. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymogu dysponowania osobą z uprawnieniami teleinformatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia? Co Zamawiający rozumie przez uprawnienia teleinformatyczne?

Odpowiedź: Zamawiający uzna certyfikat instalatora oferowanego okablowania strukturalnego za spełniający wymagania/kryteria SIWZ.

5. Pytanie: Czy uprawnienia można łączyć w ramach jednej osoby?

Odpowiedź: Wymagane uprawnienia/kwalifikacje musi posiadać minimum jedna osoba.

6. Pytanie: Zamawiający podaje: „Pkt. 1.8 Wykonanie sal informatycznych 2, 3, 9. Sale lekcyjne informatyczne nr 2, 3, 9 należy wyposażyć w nowe komputery stacjonarne z monitorami oraz laptopy w ilości ze specyfikacją dołączoną w niniejszym opracowaniu. Sale

lekcyjne nr 2 i 3 wyposażyć w instalację sieciową w okablowanie przewodem kat. 6 i okablowaniem elektrycznym przewodem 3x2,5mm², a także gniazdami sieciowymi RJ45 oraz gniazdami elektrycznymi 230V.”

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj